

Nr.	Indicator de calitate	U.M.	Ape uzate	Apa epurata NTPA001/2002	Randament %	Metoda de analiza
11	Extractibil	mg/l	30	20	33.3	SR 7587-96

B) Proiect PHARE si Fonduri de buget locale  
 Retele de canalizare 6.8 km si retele pluviale 7.0 km, statie de pompare si trecerea pe sub Raul Crisul Alb.

Stadiul proiectului: lucrarile de executie in curs de efectuare





#### 4.13.6 Analiza de optiuni

##### Introducere

Master Plan-ul aprobat propunea o extindere a cluster-ului bazata pe reabilitarea si extinderea Statiei de epurare Ineu, pentru urmatoarele localitati:

**TABEL 4.13-4 Populatia in orasul Ineu si localitatile aparținătoare**

Localitate	Populatie 2002
Ineu	9,312
Mocrea	895
Sicula	2,403
Bocsig	1,896
Colonia Bocsig	443
Beliu	1,857
Tagadau	539

Analiza de optiuni efectuata la elaborarea Master Plan-ului a indicat ca nu sunt diferente in analiza financiara a mai multor optiuni pentru acest cluster.

Bocsig a obtinut recent o finantare de la Guvernul Roman pentru epurare locala a apelor uzate si corroborat cu un avantaj marginal al includerii comunitatilor Bocsig si Beliu intr-un cluster comun , va utilize mai degraba o epurare locala decat includerea lor intr-o schema regionala.

O noua revizuire a cluster-ului va cuprinde Ineu si doua sate: Mocrea si Sicula.

O optiune suplimentara cu fose septice a fost revazuta pentru Mocrea.

##### Ipoteze

Pentru dimensionarea lucrarilor de epurare si lungimea canalizarii au fost facute urmatoarele ipoteze:

**TABEL 4.13-5 Ipoteze privind lucrările de Epurare**

Localitatea	Populatia (2002)	Populatia echivalenta estimate pentru statii locale de epurare p.e.	Lungimea conductelor de transfer m
Sicula	2403	3,000	5,300
Mocrea	895	1,000	4,300

Pentru fose septice locale, sunt necesare un numar de 300 unitati pentru a asigura o conectare echivalenta prin comparatie cu o retea de canalizare conventionala.



#### Analiza riscurilor

Au fost trecute in revista toate riscurile asociate cu obtinerea aprobarilor, constructia si operarea facilitatilor existente pe durata constructiei celor noi. Riscurile au fost măsurate de la 1 la 5. 1 însemnând un risc foarte scăzut și 5 risc foarte mare sau de neacceptat

**Access:** graded as a low risk for the regional scheme but graded as a medium risk for local treatment as no sites or receiving waters identified. For septic tanks this has been treated as a medium risk due to the potential difficulty of obtaining access for sludge tankers.

**Acces:** Marcat cu risc scazut pentru schema regionala dar cu risc mediu pentru tratare locala intrucat nu a fost identificat un amplasament sau punct de descarcare. Pentru fose septice a fost anotintat ca risc mediu datorita potențialei dificultati de a avea acces la bazine de namor.

**Tocan:** Marcat cu risc scazut pentru schema regionala si cu risc mare pentru tratare locala

**Colectoare de transfer:** Colectoarele de transfer variază de la relativ scurte la lungime medie, toate colectoarele sau conductele sub presiune pentru transferul apelor uzate urmăzează traseul drumurilor județene.

**Autorizatii:** Considerate cu risc scazut pentru ambele optiuni.

**Autorizatii:** Considerate cu risc scăzut, pentru transfer regional.

**Mediu:** Exista un risc ridicat de mediu, pentru SE locale comparativ cu solutia pentru transfer regional. Fosele septice sunt considerate cu risc mare deoarece spatiul pentru o dispersie efectiva a efluentalui, este limitat.

**Constructie:** Vazuta ca un risc scazut pentru toate optiunile deoarece datele disponibile sugereaza ca nu exista nici un risc asociat cu apa subterana sau cu solul. Riscul asociat construirii conductelor principale de transfer este considerat mic. Fosele septice au in mod clar un risc scazut.

TABEL 4.13-6 Analiza riscurilor

Optiune	Acces	Teren	Transfer	Autorizări	Mediu	Construcție	Risc
Epurare locală	3	4	1	2	3	2	15
Scema regională	2	2	3	2	2	2	13
Fose septice	3	1	1	2	4	1	12

#### Analiza valorii actualizate

Analiza pentru Sicula a luat in considerare numarul foselor septic, lungimea estimate a canalizarii pentru sate, conductele de transfer si costurile privind statia de epurare locala.

Rezultatele sunt prezentate in tabelul urmator:

TABLE 4.13.6-1 Analiza valorii actualizate

Descriere	Optiune	Cost de capital	AVA
Sicula	Epurare Locala	3.145.159	4.726.964
	Schema regionala	3.667.810	4.877.564
Mocrea	Epurare locala	1.893.990	2.132.063
	Schema regionala	2.036.000	2.042.636
	Fose septice	1.520.000	1.540.962

#### Concluzii si recomandari

Pentru Sicula, sunt diferente mici intre solutiile de epurare locala si regionala, recomandarea fiind ca analiza sa fie revizuita pe durata elaborarii studiului de fezabilitate pentru acest sat.

In timp ce optiunea de a prevedea fose septice pentru Mocrea are cel mai mic cost, nu este clar modul in care Operatorul Regional poate finanta aceasta investitie intrucat fosile septice vor fi instalate pe un teren privat. In plus, costul anual al golirei al foselor septice si transportul deseurilor la cea mai apropiata statiune de epurare este mai mare decat tariful de apa uzata echivalent pentru gospodariile individuale.

Recomandarea este de a mentine cluster-ul lneu cu includerea ambelor localitati Sicula si Mocrea si de a efectua o noua revizuire in faza 2 pentru Sicula si in faza de 3 sau mai recent pentru Mocrea, cu exceptia cazului in care fondurile sunt puse la dispozitie din surse guvernamentale locale sau centrale pentru aceste doua comunitati.

#### CONDUCTELE UTILIZATE PENTRU EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE

Pentru realizarea sistemului de canalizare se propune folosirea conductelor din PVC pentru colectoarele cu curgere gravitational.


Pentru conductele de refulare de la statiiile de pompare a apelor uzate menajere se propune folosirea conductelor din polietilena de inalta densitate.

Pentru diametre ale conductelor de refulare mai mari de 300 mm, costul realizarii lucrarilor utilizand conducte din poliesteri armati cu fibra de sticla este comparabil cu cel al conductelor din polietilena.

#### 4.13.7 Descrierea investitiei

##### 4.13.7.1 Schema sistemului propus

**SCHEMA SISTEMULUI CU LUCRARE PROPUSE DE CANALIZARE - AGLOMERAREA INEU  
PROPOSED WORKS FOR SEWERAGE SYSTEM SCHEME FOR INEU AGGLOMERATION**





#### 4.13.7.2 Reteaua de canalizare

#### 5.2.4 Recabilitarea retelei de canalizare

**4.13.7.2.1 Reabilitarea retelei de canalizare**  
Repartizarea pe strazi, diametre si lungimi a retelelor de canalizare reabilitate este cea din tabelul de mai jos:

-125- TABL. 1.13.7 Reabilitarea retelei de canalizare

Nr. crt.	Denumire strada	Diametru [mm] / Lungime [m]	
		PVC-250	PVC-300
1	Zona Cartier Vechi	1.275	-
2	Biserica	300	300
3	Calea Republicii	-	500
<b>TOTAL</b>		<b>1,575</b>	<b>800</b>

Total reabilitare retea canalizare L = 2,375 m

Recomandarea se propune pentru reabilitare

- camine de vizitare pe canale cu Dn 250 mm, buc. = 48; recorduri la canalizarea menajera a proprietatilor, din PVC, Dn 160 mm, buc. = 238.

#### **3.2.3.5. Hidroza ratea de canalizare menajera**

4.13.7.2.2 Extindere rețea de canalizare menajeră a fost propusă pe strazi conform tabelului următor:

#### **4.1.2.2 Extinderea rețea de canalizare menajera**

Nr. Crt.	Strada	Lungime [m]	Diametru [mm]	Material
1	Avram Iancu	287	250	PVC
2	Calea Decebal	164	250	PVC
3	Gh. Doja	978	250	PVC
4	Barbu Lautaru	673	250	PVC
5	A. Iancu - Crisan	844	250	PVC
6	Crisan	298	250	PVC
7	-	150	250	PVC
8	-	674	250	PVC
9	SPAU 2	31	250	PVC
10	-	486	250	PVC
11	Calea Republicii	1306	250	PVC
12	Ardealului	247	250	PVC
13	Crisana	288	250	PVC
14	Bihorului	223	250	PVC

Nr. Crt.	Strada	Lungime [m]	Diametru [mm]	Material
15	Vanatorilor	174	250	PVC
16	M. Costin	618	250	PVC
17	Fara nume	126	250	PVC
18	T. Vladimirescu	383	250	PVC
19	T. Vladimirescu - C. Bradului	685	250	PVC
20	Marasesti	947	250	PVC
21	M. Viteazul	1153	250	PVC
22	A.I. Cuza	1278	250	PVC
23	M. Kogalniceanu	1296	250	PVC
24	A. Vlaicu	755	250	PVC
25	Stefan cel Mare	840	250	PVC
26	Eftimie Murgu	886	250	PVC
27	Simion Barnutiu	899	250	PVC
28	Bicaz	425	250	PVC
29	Bistrita	400	250	PVC
30	Bobalna	424	250	PVC
31	Zona UM	4.846	250	PVC
TOTAL		22,790		

Total extindere retea canalizare L = 22,790 m:

- camine de vizitare prefabricate Dn 25-50 cm, buc. = 456;
- raccorduri la canalizarea nou proiectata cu conducte PVC, Dn 160 mm, buc. = 1,140.

Reteaua de canalizare va fi realizata de tuburi PVC avand diametru de Dn 250 mm. Tuburile de canalizare se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar deasupra si in jurul lor se va realiza un strat de protectie din nisip.

Colectoarele vor fi amplasate de-a lungul strazilor, respectand distantele minime impuse prin SR 8591/1997, fata de cladirile si alte retele si cabluri subterane existente.

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si va avea o pantă care sa asigure o functionare optimă a sistemului de canalizare, astfel incat sa asigure o viteza de autocurătire a canalului.

Se vor prevedea camine de inspectie si control din polipropilena si camine de inspectie si vizitare din beton, prefabricate, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 50 m intre ele, respectiv la intersecție de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de pantă si in punctele de schimbare a directiei canalului.

Calculul debitelor caracteristice au fost intocmite conform normativelor SR 1343-1/2006 "Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale" si SR 1846-1/2006 "Calculul debitelor de canalizare exteriora cladirilor".

TABEL 4.13-9 Sumar al calculului debitelor caracteristice, Orasul Ineu

Denumire localitate	Nr. locuitori	Sisteme zonale canalizare (aglomerari)			
		Sistem existent	Qszimax [m <sup>3</sup> /zi]	Qsormax [l/s]	Qsormin [l/s]
D/N					
INEU	10,207	Da	3.099.40	75.81	3.59
Moorea	895	Nu	178.33	6.04	0.10
Total sistem de canalizare zonal INEU	11,102	-	3.277.73	81.84	3.69

#### 4.13.7.3 Statiile de pompere a apelor uzate

Datorita conformatiei terenului natural, este necesara montarea a 3 statii de pompere ape uzate menajere:

- SPAU1 – Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1. Caracteristicile pompelor, sunt: Q1p = 6.32 l/s, Hp = 10 mCA, P = 0.9 kW. Pompele, vor fi montate intr-un camin realizat din beton armat, avand diametrul de Ø 2000, cu h = 8 m. Conducta de refulare din PEID, Pn6 De 125 mm in lungime totala de L = 100 m;
- SPAU2 – Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1. Caracteristicile pompelor, sunt: Q1p = 12.64 l/s, Hp = 10 mCA, P = 1.8 kW. Pompele, vor fi montate intr-un camin realizat din beton armat, avand diametrul de Ø 3000, cu h = 7 m. Conducta de refulare din PEID, Pn6 De 160 mm in lungime totala de L = 750 m;
- SPAU3 – Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1. Caracteristicile pompelor, sunt: Q1p = 18.95 l/s, Hp = 10 mCA, P = 2.7 kW. Pompele, vor fi montate intr-un camin realizat din beton armat, avand diametrul de Ø 3000, cu h = 8 m. Conducta de refulare din PEID, Pn6 De 180 mm in lungime totala de L = 150 m;

Toate cele 3 statii de pompere vor avea instalatii noi de automatizare ce vor fi integrate in sistemul SCADA al statiei de epurare Ineu.

Amplasarea statiilor de pompere apa uzata si traseul conductelor de refulare se poate vedea in planul de situatie anexat.

#### Instalatii electrice

Cele trei statii de pompere apa uzata SPAU1, SPAU2 si SPAU3 vor fi alimentate electric din reteaua electrica publica ENEL. Va fi realizat cate un bransament electric nou pentru fiecare statie in parte. Din firida de bransament ENEL va fi alimentat cate un tablou electric propriu, ce va fi montat in exterior, amplasat pe capacul chesonului statiei de pompere, pe un cadru metalic suport.

Tablourile vor avea gradul de protectie IP65.

Alimentarea tuturor consumatorilor electrici aferenti fiecarii statii de pompe se face din acest tablou electric.

Principalii consumatori electrici aferenti celor trei statii de pompare sunt electropompele mentionate mai sus.

Va fi prevazuta instalatie de iluminat exterior si iluminat in interiorul chesonului statie de pompare. In interiorul tabloului de alimentare vor fi prevazute prize (24 V si 230 V) pentru alimentarea diverselor scule de mana, necesare in cazul reparatiilor si revizilor.

In jurul statiilor de pompare este prevazut a se monta o priza de pamant artificiala a carei valoare masurata trebuie sa fie de minimum 4 ohmi.

#### 4.13.7.4 Tratarea apei uzate si a namului

Modernizarea Statie de epurare ape uzate Ineu a fost realizata prin proiecte cu Fonduri Guvernamentale (o linie).

**4.13.8 Ocuparea terenului si statutul legal**

Conform Certificatului de Urbanism nr. 180 din 05.12.2008 terenurile care fac obiectul proiectului sunt situate in orasul Ineu, judetul Arad. Terenurile aparțin domeniului public al orașului Ineu.

**4.13.8.1 Teren ocupat temporar**

Se consideră ocupate temporar suprafetele pe care se desfășoară lucrările de excavare, transport și montaj pe traseul conductelor, respectiv o bandă de 3 m latime pentru conductele de alimentare cu apă și pentru conductele de refulare apă uzată menajeră și de 4.5 m latime pentru colectoarele de canalizare menajeră.

De asemenea, se va stabili și o suprafață de cca. 3,000 mp, în intravilan, aferentă spațiilor pentru personalul de sănătate și depozitarea conductelor, a tuburilor și a materialelor ce urmează a fi puse în opera (organizarea de sănătate).

Terenurile ce vor fi ocupate temporar de lucrări aparțin Domeniului Public al Primăriei aferente fiecărei localități, libere de orice sarcini, documentele de proprietate ale acestor terenuri fiind prezentate în Volumul IV.

**4.13.8.2 Teren ocupat definitiv**

Amplasamentele ocupate definitiv sunt reprezentate, după caz, de incintele forajelor, stațiilor de clorare, stațiilor de pompăre, gospodăriilor de apă, de caminele de pe retelele de apă și de canalizare, stației de epurare.

Terenurile ce vor fi ocupate definitiv de lucrări aparțin Domeniului Public al Primăriei aferente fiecărei localități, libere de orice sarcini, documentele de proprietate ale acestor terenuri fiind prezentate în Volumul IV.

**4.13.8.3 Bilanțul terenurilor ocupate****TABEL 4.13-10 Bilanțul terenurilor ocupate**

Denumire obiect	Ocupat definitiv (mp)		Ocupat temporar (mp)	
	Intravilan	Extravilan	Intravilan	Extravilan
<b>INEU</b>				
<b>1 Extindere retea de canalizare</b>				
- 22,790 m x 4.5 m = 102,555 m <sup>2</sup>	365	-	114,525	-
- camine 456 buc x 0.8 mp/buc = 365 m <sup>2</sup>				
- raccorduri 1.140 buc x 10.5 mp/buc = 11,970 m <sup>2</sup>				
<b>2 Statii pompăre apă uzată</b>				
Ineu - 3 buc x 400 mp/buc = 1.200 m <sup>2</sup>	1.200	-	3.000	-
Conducătoare de refulare:				
Ineu (100 m + 750 m + 150 m) x 3.0 m = 3,000 m <sup>2</sup>				
<b>3 Reabilitare retea canalizare</b>				
- 2,375 m x 4.5 m = 10,688 m <sup>2</sup>	39		13.187	
- camine 48 buc x 0.8 mp/buc = 39 m <sup>2</sup>				
- raccorduri 238 buc x 7 m x 1.5 m = 2,499 m <sup>2</sup>				
<b>Total INEU</b>	1,604		130,712	
		132,316		

#### 4.13.9 Impactul investiției și indicatorii de performanță

TABEL 4.13-11 Impactul investiției și indicatorii de performanță – Aglomerarea Ineu

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate
1	2	3	4
<b>I. INDICATORI TEHNICI</b>			
<b>SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA</b>			
1	Retea canalizare – reabilitare	m	2.375
2	Retea canalizare – extindere	m	22.790
3	Stație de pompare apă uzată menajera / Camin cu stație de pompare apă uzată menajera	buc	3
4	Conductă de refuzare apă uzată menajera	m	1.000
5	Stație de epurare	buc	-
6	Sistem SCADA	buc	1
<b>II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>			
1	Populație (2008)	loc.	8.735
2	Populație (2014)	loc.	8.777
<b>SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA</b>			
1	Populație deservită actual	loc.	3.929
2	Populație deservită prin proiecte în derulare	loc.	1.950
3	Populație deservită prin proiect	loc.	2.400
4	Populație deservită totală	loc.	8.278
5	Procent total populație deservită (2008)	%	45%
6	Procent total populație deservită (2014)	%	95%