



JUDEȚUL ARAD

S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

RO-310178, ARAD Str. SABIN DRĂGOI Nr. 2-4, ROMANIA C.I.F: RO-1683483;
Nr.O.R.C.: JO2/110/21.02.1991 Capital Social subscris și varsat 9.659.000 LEI
Tel. +40-257-270843; +40-257-270849; Fax. +40-257-270981 E-mail: apacanal@caarad.ro



AVIZ CTE

NR. 18056/11 OCT. 2012

Privind :

Aprobarea Revizuirii Studiului de Fezabilitate din cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad”

Autoritatea Contractanta (Beneficiar): - S.C. COMPANIA DE APA Arad SA
Proiectant: - S.C. ROMAIR CONSULTING LTD, Romania
PELL FRISCHMANN CONSULTANTS LTD, Anglia
Amplasament: - Localitatea : ARAD – Contract CL 2” Extindere rețea de canalizare în mun. Arad și loc. Fantanele”

Proiectul: „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad” este inclus în Programul Operational Sectorial de Mediu și se regăsește în Lista indicativă a proiectelor majore pentru POS Mediu, respectiv Anexa 2 la Axa Prioritară 1.

Sursele necesare în suma de 139.592.104 Euro sunt asigurate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană – 76,48%, de la bugetul de stat – 11,70%, din contribuție locală 1,80% și de 10,02% dintr-un credit asigurat prin contribuția beneficiarului SC Compania de Apă Arad SA.

Modificările efectuate în SF revizuit, au fost operate deoarece specialiștii din cadrul Consultanței ATMP și ai SC Companiei de Apă Arad SA pe parcursul executiei lucrărilor în cadrul contractului CL 2 „Extindere rețea de canalizare în mun. Arad și loc. Fantanele”, au constatat că stația

pompe SPAU 12 presupusă ca existentă în cadrul proiectului tehnic, de fapt nu există în realitate, această situație ducând la imposibilitatea transferului debitului de ape uzate menajere din zonă în sistemul de canalizare al municipiului Arad și implicit către stația de epurare. Data fiind situația imprevizibilă constatată, pentru evacuarea apelor uzate menajere de pe străzile aferente zonei Constitutiei și descărcate în colectorul prevăzut pe această stradă, se propune realizarea unei stații de pompe SPAU Constitutiei, amplasată în apropierea intersecției străzii Constitutiei cu strada Câmpia Turzii, cu un debit de 82 l/s dotată cu 1 + 1 pompe submersibile.

În urma analizei în cadrul CTE, se acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru Revizuirea Studiului de Fezabilitate, Indicatori tehnici pentru SF revizuit, Deviz General, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad” conform Memoriu Tehnic Justificativ (octombrie 2012), atât din punct de vedere procedural dar și din punct de vedere tehnic/calitativ.

Președinte,
Consiliul Tehnico-Economic
ing. Bănățean Gheorghe

