



PROTOCOL

– Încheiat azi **25.07.2024** cu ocazia predării-preluării în concesiune S.C. **Compania de Apă Arad S.A.** a unor bunuri aflate în domeniul public al Județului **Arad**

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 203/27.06.2024 privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului de Psihiatrie Mocrea asupra bunurilor aferente investiției „Stație de pompare și conductă de evacuare ape uzate în cadrul Spitalului de Psihiatrie Mocrea, județul Arad” și aprobarea concesiunii acestor bunuri către S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- Prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. c și alin. (4) lit.a), art. 286 alin. (3) și art. 294 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 24 alin. (1) lit. b), alin. (2) și art. 44 alin (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare aprobat prin Hotărârea A.G.A. a A.D.I.A.C.J.A. nr. 10/12.10.2018;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648 din 30.12.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad și S.C.Compania de Apă Arad S.A.

Comisia constituită conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Arad nr. 493/04.07.2024, în următoarea componență:

- Dohangie Cristian - președinte
- Ramona Fekete - președinte rezervă
- Popa Ioan Ștefan - membru
- Pop Laura - membru
- Aldea Ioan - membru rezervă.

În calitate de **predător**

Comisia constituită conform Dispoziției Directorului General al Companiei de Apă Arad S.A. nr. 704/09.07.2024, în următoarea componență:

- Baltean Amalia - președinte
- Breje Daniel - membru
- Chișcan Bogdan - membru
- Pâncotan Ioan - Gestionar primitor canal
- Haiduc Cristiana - secretar

în calitate de primitor

– am procedat azi 25.07.2024 la predarea-preluarea în concesiune S.C. Compania de Apă Arad S.A. a unor bunuri aflate în domeniul public al Județului Arad aferente investiției „Stație de pompare și conductă de evacuare ape uzate în cadrul Spitalului de Psihiatrie Mocrea, județul Arad”, conform anexei la prezentul protocol, anexă care face parte integrantă din protocol.

– S.C. Compania de Apă Arad S.A. va asigura administrarea și exploatarea investiției „Stație de pompare și conductă de evacuare ape uzate în cadrul Spitalului de Psihiatrie Mocrea, județul Arad”;

– S.C. Compania de Apă Arad S.A. are obligația să mențină destinația bunurilor preluate cu data de 25.07.2024 pentru desfășurarea activităților specifice de canalizare și să asigure exploatarea și întreținerea acestora în conformitate cu standardele actuale. Totodată se va proceda la remedierea de îndată a avariilor apărute în sistem, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din județul Arad, aprobat prin Hotărârea A.G.A. a A.D.I.A.C.J.A nr. 10/12.10.2018 și cu cele convenite prin Contractul de Delegare.

– Starea tehnică a bunurilor prevăzute în Anexa la prezentul protocol este bună și funcțională, iar în cazul returnării bunurilor, starea acestora va fi similară, cu grad de uzură normal.

– Operatorul Regional Compania de Apă Arad S.A., confirmă faptul că se află în posesia originalului Cărții Tehnice a bunului care se predă prin prezentul protocol

– S.C. Compania de Apă Arad S.A. va încheia contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare cu utilizatorul serviciului, conform prevederilor Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din județul Arad, aprobat prin Hotărârea A.G.A. a A.D.I.A.C.J.A. nr. 10/12.10.2018 și ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009.

Prezentul protocol conține 3 pagini și 1 pagină anexă și s-a încheiat în patru exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte.

PREDĂTOR
JUDEȚUL ARAD

Comisia de predare:

Dohangie Cristian

Popa Ioan Ștefan

Pop Laura

Vizat serviciul juridic,
Șef Serviciul Juridic și
Executări Silite
cj. Jurj Daniel

Viză C.F.P.,
Director executiv adjunct
ec. Turjuc Liliana



dact.ec.Pop Laura/S.A.D.P.P..4 ex.doc.
Verificat ec. Craiu Mariana

PRIMITOR
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Comisia de primire:

Baltean Amalia

Breje Daniel


Chișcan Bogdan

Pâncotan Ioan

Haiduc Cristiana

Vizat, serviciul juridic **CONTRACTE**
CONTRACT NR 18799/30.07.2010
Nr AA 1/01.08.2014 CONTRACT
PROTOCOL

Viză C.F.P.,



Datele de identificare a bunurilor aferente investiției „Stație de pompare și conductă de evacuare ape uzate în cadrul Spitalului de Psihiatrie Mocrea, județul Arad” care se concesionează către S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Nr. crt.	Denumirea bunului	Cod sau Nr. Inventar	Elemente de identificare	Nr. cod clasificare din catalog	Intrare în funcțiune a investiției	Valoare de inventar -lei-
1.	Stație de pompare și conductă de evacuare ape uzate în cadrul Spitalului de Psihiatrie Mocrea, oraș Ineu, sat Mocrea, nr. 1A județul Arad	1037917870	Realizată din beton armat monolit, având două compartimente: camera grătar și camera pompelor -camera grătar este realizată din beton armat monolit cu dimensiunile interioare LxH 2,00x1,00x1,45 m, grosime pereți 20-25cm -camera pompelor este realizată din inel de beton prefabricat cu radier cu dimensiunile D x H 2,0 x 3,0 m, grosime pereți 20-25 cm -Conducta de refulare apă uzată de la stație spre rețeaua de canalizare menajeră este proiectată din țevă de polietilenă PE-ID 100, Pn 6 bar, Dn 90 mm având o lungime totală de 404 ml Canalizarea gravitațională se realizează prin: -țevă PVC SN4, D 315 mm, montată îngropată în pământ; -cămin de vizitare canalizare menajeră, realizat din beton monolit dimensiuni interioare Lx1xh 1,2x1,4, prevăzut cu placă din beton și capac carosabil D400 kN; -vană plană de perete din oțel inox Dn 300 mm.	1.8.12.	2022	185.902,26
2.	Grup de pompare apă uzată	2002401426	Grup de pompare apă uzată format din 2 bucăți pompe submersibile pentru apă uzată Grundfos SL, 1A+1R, Q=4 l/s, H=10, mCA, alimentare 400V/50Hz, P=1,6K kW, tablou de automatizare, senzor de nivel, pe bază de unde, conducte de legătură, vane, clapete de sens, tijă de ghidaj, lanț, ventilator antiex și filtru cu carbon, inclusiv PIF.	2.1.17.1.1.2	2022	26.180,00
Total investiție						212.082,26

PREDĂTOR

Județul Arad

Comisia de predare:
Dohangie Cristian

Popa Ioan Ștefan

Pop Laura

PRIMITOR

S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Comisia de primire:

Baltean Amalia

Breje Daniel

Chișcan Bogdan

Păncotan Ioan

Haiduc Cristiana